



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ РАЙОНУ Г. ХАБАРОВСКА

680014, г. Хабаровск, проезд Гаражный, 10 «А. Телефон: (4212) 37-72-97. Факс: (4212) 37-72-97

Сайт: www.27.mchs.gov.ru, E-mail: zd.kht@mail.ru, единый «телефон доверия»: (4212) 416-262

г. Хабаровск

(место составления акта)

«16» декабря 20 19 г.

(дата составления акта)

13 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска
объекта защиты, используемого (эксплуатируемого) учреждением

№ 248

По адресу/адресам: 680021, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Некрасова, 50

На основании: Распоряжения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Железнодорожному району г. Хабаровска о проведении плановой выездной проверки объекта защиты от 03 декабря 2019 года № 248

была проведена плановая выездная проверка в отношении: объект защиты - здание и территория детского сада, эксплуатируемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126», класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1, категория риска «Высокий риск»

Дата и время проведения проверки:

с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2019 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2019 г.	Продолжительность	_____
с	час.	мин.	до	час.	мин.	«	»	2019 г.	Продолжительность	_____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 рабочих дней

Акт составлен: Органом государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы (ОНПР по Железнодорожному району г. Хабаровска УНПР Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю).

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлены:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

«Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна 03.12.2019 в 09 час.00 мин.
(юридическое лицо уведомлено 09.12.2019)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:-----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лица, проводившие проверку:

Семенов Петр Владимирович - государственный инспектор Железнодорожного района г. Хабаровска по пожарному надзору.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

Установлено:

- согласно части 3 и 4 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расчет времени беспрепятственной и своевременной эвакуации людей из здания (объекта защиты) не проводился;

- проект отсутствует (не представлен);

- расчеты по оценке пожарного риска на объектах защиты не проводились. В связи с чем, в соответствии с требованиями ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность будет обеспеченной при условии выполнения в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании» и нормативными документами по пожарной безопасности.

- пожарная безопасность объекта защиты не обеспечена (п. 2 части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- отсутствие на объекте защиты системы обеспечения пожарной безопасности (часть 1 статьи 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»).

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования Которого (ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, допустивших нарушения
1.	На объекте защиты не проведено нормирование численности людей по условиям безопасности их при пожаре, не установлено допустимое (предельное) количество людей, которые могут находиться одновременно на объекте защиты (безопасная эвакуация людей из зданий и сооружений при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре).	пункт 14 статьи 2, статья 5, часть 3 статьи 53 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Технический регламент); раздел 4 ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования», подпункт «л» пункта 461 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее – ППР).	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия

			Викторовна.
2.	В зданиях не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности «звуковой оповещатель пожарной тревоги».	п. 33, 43 ППР, приложение К, Таблица К 1 ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.
3.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа (имеются замки, закрывающиеся на ключ).	п. 35 ППР, п. 4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы».	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.
4.	Не представлена проверяемым лицом декларация пожарной безопасности в органы государственного пожарного надзора соответствующая приказу МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	часть 5 статьи 6, части 1, 3-5 статьи 64 Технического регламента, приказ МЧС России от 24.02.2009 № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным

			учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.
5.	В группе № 5 расстояние от потолка до верхней части настенного звукового оповещателя (АС-2) менее 150 мм (фактически 10 мм.)	п. 61 ППР; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.
6.	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначения их категорий по пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (помещение прачечной) обозначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, безопасности»).	п. 20 ППР.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.
7.	На втором этаже возле кабинета бухгалтерии снята дверь на выходе в лестничную клетку, предусмотренная проектом.	п. 23 «д» ППР.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного

			вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой- Зубец Юлия Викторовна.
8.	В тамбуре группы № 5 на путях эвакуации установлен шкаф, горючие материалы.	п. 36 «б» ППР.	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126»; Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не являлось предметом проверки.

нарушений не выявлено:


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

Прилагаемые к акту документы:

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов), применяемая при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, утвержденная Приказом МЧС России от 28.06.2018 № 261, приложение № 1, предписание об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 16.12.2019 № 248/1/1, уведомление от 16.12.2019 о составлении административного протокола в отношении должностного и юридического лица по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Железнодорожного района
г. Хабаровска по пожарному надзору


Семенов П.В.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением г. Хабаровска
«Детский сад комбинированного вида № 126» Цой-Зубец Юлия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя объекта защиты, в отношении которого проводилась проверка)

«16» декабря 2019 г.


(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)