

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 126» г.Хабаровска
(МАДОУ "Детский сад комбинированного вида №126")
Некрасова ул., д. 50, г.Хабаровск, 680021
Тел. (4212) 56-29-28, факс (4212) 75-34-70
ОКПО 40936214, ОГРН 1022701283879
ИНН / КПП 2724002768 / 272401001

Прокурору
Железнодорожного района
г. Хабаровска Хабаровского
Губанову Д.В.
г.Хабаровск, 680021
ул. Гоголя, д. 18

№ 28
от 4.04.2019

О результатах рассмотрения представления
«Об устранении нарушений законодательства»
от 18.03.2019 №2-28-2019

28.03.2019 г. в МАДОУ г. Хабаровска «Детский сад комбинированного вида №126» с участием помощника прокурора Железнодорожного района г. Хабаровска Павленко Е.М. и Гончарук Н.С. рассмотрено представление от 18.03.2019 №2-28-2019.

По результатам рассмотрения представления, выявленные нарушения законодательства устранены, а именно:

- На титульном листе паспорта безопасности отсутствовали даты согласования с органами УФСБ по хабаровскому краю и МЧС России по Хабаровскому краю, а также не был указан срок действия данного документа. В данный момент замечания устранены и паспорт безопасности соответствует положению постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235 (копия прилагается).
 - В соответствие с п.27 постановления Правительства РФ от 07.10.2017 №1235, архивирование и хранение данных видеонаблюдения на территории ДООУ составляло трое суток. Данное нарушение исправлено, в настоящий момент архивирование составляет 30 суток (копия прилагается).
 - Должностными лицами МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №126» не были соблюдены требования пожарной безопасности – частично отсутствовали эвакуационные знаки пожарной безопасности, указывающие направление движения, знаки пожарной безопасности «кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» (возле ручных пожарных извещателей), а также знаки пожарной безопасности «огнетушитель» в местах размещения указанных средств пожаротушения. В настоящий момент все замечания устранены (документы прилагаются).
 - часть огнетушителей, введенных в эксплуатацию, не прошли техническое обслуживание (последнее обслуживание в 2017 году). Данное нарушение устранено (документы прилагаются).
- Обязуемся впредь не нарушать действующее законодательство.



Заведующий

[Handwritten signature]

Цой-Зубец Ю.В.

Прокуратура Железнодорожного района
г. Хабаровска
ПОСТУПИЛО
№ 04.04.19
ддмм